Podpisy elektron. ważne! – 14.11.26. formie 4

NH 18.11.2026 fr

17. 11. 2026 BM

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie

O.3242.26

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie WPŁYNĘŁO 17. 11. 2026 Nr ..... Zał. ..... Podpis .....

Znak sprawy - HK.9020.1.185.2026
Gryfino, dnia 2026-11-17

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o w Gryfinie
ul. Targowa 16
74-100 Gryfino

18. 11. 2026 BMK

DECYZJA nr HK.9020.3.90.2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie w związku z:
- art. 104 i art. 107 § 1 - § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691)
- art. 37 ust. 1 w związku z art. 37 ax ust. 3 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn.zm.).

stwierdza **przydatność wody do spożycia** po zakończeniu działań naprawczych realizowanych przez dostawcę wody.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2026 roku zarządca przedmiotowego wodociągu dostarczył do tut. Inspekcji sprawozdania z badań próbek wody pobrane w dniu 14 września 2026 roku z punku sieciowego oraz ze stacji uzdatniania wody.
Wyniki przedstawiono w sprawozdaniach:
- 926/2026 z dnia 14.09.2026r., twardość ogólna: 562,00 ± 67 mg/l $CaCO_3$ - próbka wody pobrana w punkcie sieciowym: Wysoka Gryfińska, ul. Lipowa 3;
- 927/2026 z dnia 14.09.2026r., twardość ogólna: 541,00 ± 65 mg/l $CaCO_3$ – próbka wody pobrana na stacji uzdatniania wody – (woda uzdatniona).
Badania wykonało Laboratorium PUK Sp. z o. o. Gryfino, ul. Łączna 1AA.
Kolejno w dniu 25 września 2026 roku do tut. Inspekcji wpłynęło pismo znak: L.dz./PWK/JW./2105/2026 z dnia 24 września 2026 roku informujące o utrzymującej się podwyższonej wartości twardości ogólnej w wynikach badań przedmiotowego wodociągu.
Podwyższona wartość twardości ogólnej w wodzie do spożycia stanowi naruszenie § 3 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 roku poz. 748).
W dniu 30 października 2026 roku do tut. Inspekcji wpłynęło pismo znak: L.dz.PWK/PI/2442/2026 z dnia 30.10.2026 roku od dostawcy wody z informacją, iż odnotowane przekroczenia mają charakter przejściowy, bezpośrednio związany z pracami technologicznymi – w ostatnim czasie na obiekcie został zainstalowany nowoczesny system uzdatniania wody (zmiękczacz). Wraz z pismem przewodnim przekazano sprawozdania z badań próbek wody, pobranych w dniu 26 października 2026 r. ze stacji uzdatniania wody (woda podawana na sieć) oraz z punktu zgodności zlokalizowanego w miejscowości Wysoka Gryfińska ul. Lipowa 3. Wyniki badania przedstawiono w sprawozdaniach z badań nr:
- 1211/2026 z dnia 26.10.2026r. Wysoka Gryfińska ul. Lipowa 3: twardość ogólna: 521,00 ± 62 mg/l $CaCO_3$;
- 1210/2026 z dnia 26.10.2026r. stacji uzdatniania wody (woda podawana na sieć): twardość ogólna: 543,00 ± 65 mg/l $CaCO_3$.
Badania wykonało Laboratorium PUK Sp. z o. o. Gryfino, ul. Łączna 1AA.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie
ul. Flisacza 6 | 74-100 Gryfino
+48 91 416 38 58
adres e-mail: psse.gryfino@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-67443-60914-HBVCW-35

Wydruk. 17.11.26.

Kolejno w dniu 06 listopada 2026 roku do tut. Inspekcji wpłynęło pismo znak: L.dz.PWK/PI/2474/2026 z dnia 03.11.2026 roku od dostawcy wody z informacją, iż utrzymujące się przekroczenia wartości parametrycznej twardości ogólnej wynikają z prac, mających na celu uruchomienie zmiękczacza wody oraz wprowadzenia go w fazę rozruchu technologicznego. Wraz z pismem przekazano sprawozdania z badań próbek wody, pobranych w dniu 02 listopada 2026 r. ze stacji uzdatniania wody (woda podawana na sieć) oraz z punktu zgodności zlokalizowanego w miejscowości Wysoka Gryfińska ul. Lipowa 3. Wyniki badania przedstawiono w sprawozdaniach z badań nr:
- 1253/2026 z dnia 02.11.2026r. Wysoka Gryfińska ul. Lipowa 3: twardość ogólna: 507,00 ± 61 mg/l $CaCO_3$;
- 1252/2026 z dnia 02.11.2026r. stacji uzdatniania wody (woda podawana na sieć): twardość ogólna: 471,00 ± 56 mg/l $CaCO_3$.
Badania wykonało Laboratorium PUK Sp. z o. o. Gryfino, ul. Łączna 1AA.
Następnie w dniu 12 listopada 2026 roku do tut. Inspekcji wpłynęło pismo znak: L.dz.PWK/DP/2534/2026 z dnia 12.11.2026 roku od dostawcy wody przekazujące sprawozdania z badań próbek wody, pobranych po zakończonych działaniach naprawczych w dniu 12 listopada 2026 r.
Wyniki badania przedstawiono w sprawozdaniach z badań nr:
- 1327/2026 z dnia 12.11.2026r. Wysoka Gryfińska ul. Lipowa 3: twardość ogólna: 401,00 ± 48 mg/l $CaCO_3$;
- 1326/2026 z dnia 02.11.2026r. stacji uzdatniania wody (woda podawana na sieć): twardość ogólna: 258,00 ± 31 mg/l $CaCO_3$.
Badania wykonało Laboratorium PUK Sp. z o. o. Gryfino, ul. Łączna 1AA.

Po analizie zgromadzonych dokumentów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie stwierdził, iż woda z sieci wodociągowej Wysoka Gryfińska, gm. Gryfino spełnia wymagania jakości wody zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 37 ax ust. 3 pkt. 1 ustawy o PIS właściwy państwowy inspektor sanitarny lub wojskowy inspektor sanitarny właściwego terytorialnie wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej na podstawie sprawozdań z badań jakości wody do spożycia, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody do spożycia lub sprawozdań przekazywanych przez laboratoria, o których mowa w art. 37ag ust. 4, lub sprawozdań dostawców wody lub właścicieli lub zarządców budynków zlecających badania jakości wody do spożycia w laboratoriach wpisanych do ewidencji, o której mowa w art. 37aa ust. 2, stwierdza, w drodze decyzji przydatność wody do spożycia po zakończeniu działań naprawczych realizowanych przez dostawcę wody lub właściciela lub zarządcę budynku. Mając na uwadze wskazane powyżej okoliczności faktyczne należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 § 1 i § 2, i art. 129 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przysługuje stronom odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Równocześnie poucza się stronę o treści art. 127a k.p.a. zgodnie z którym przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, tj. skutkuje brakiem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
mgr Marek Frydrych
/dokument podpisany elektronicznie/