ańStwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie

Gryfino, dnia 2026-11-10

Znak sprawy - HK.9020.1.464.2026

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Targowa 16
74-100 Gryfino

DECYZJA nr HK.9020.3.86.2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie w związku z:
- art. 104 i art. 107 § 1 - § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691)
- art. 37 ust. 1 w związku z art. 37 ax ust. 3 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn.zm.)

stwierdza **przydatność wody do spożycia** po zakończeniu działań naprawczych realizowanych przez dostawcę wody.

UZASADNIENIE
W dniu 05 października 2026 została pobrana próbka wody w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu Gryfino Tywa, gm. Gryfino, z punktu zgodności w miejscowości Gryfino w Przedszkolu nr 5 przy ul. Żeromskiego 12.
Wyniki badań laboratoryjnych przedstawiono w poniższych sprawozdaniach:
- Spr/BM/PW/1668-Q/26 z dnia 07 października 2026 roku;
- Spr/BM/PW/1688-Q/26 z dnia 08 października 2026 roku;
- Spr/ŚR/K/4316-Q/26 z dnia 08 października 2026 roku;
- Spr/ŚR/K/4317/26 z dnia 08 października 2026 roku.

Badanie wykonało Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

W pobranej próbce wody stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego, tj. obecności bakterii grupy coli. Wynik badania przedstawiono w sprawozdaniu z badań nr:
- Spr/BM/PW/1668-Q/26 z dnia 07 października 2026 roku: liczba bakterii grupy coli - 2 jtk/100 ml.

Obecność bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi stanowi naruszenie § 3 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 roku poz. 748).

W związku z powyższym w dniu 07 października 2026 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie, na podstawie art.61§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego wszczął postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości. Również w dniu 07 października 2026 roku, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w związku z wystąpieniem niezgodności z wartością parametryczną, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie wydał stosowny komunikat nr 51 z dnia 07 października 2026 roku, który został przesłany do dostawcy wody oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. W dniu 14 października 2026 roku do tut. Inspekcji wpłynęło pismo znak: L.dz.:/PWK/DP/2301/2026 z dnia 14.10.2026 roku od dostawcy wody z informacją o podjętych działaniach naprawczych: przeprowadzono płukanie w rejonie przedmiotowego przyłącza wody. Następnie w dniu 26 października 2026 roku do tut. Inspekcji wpłynęło pismo od

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie
ul. Flisacza 6 | 74-100 Gryfino
+48 91 416 38 58
adres e-mail: psse.gryfino@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-67443-60914-HBVCW-35

dostawcy wody informujące o podjętych kolejnych działaniach naprawczych związanych z dezynfekcją wody w zbiorniku retencyjnym zlokalizowanym na terenie hydroforni przy ul. Słowackiego. W dniu 23 października dostaw wody przekazał do tut. Inspekcji sprawozdanie z badań próbek wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych w dniu 22 października 2026 roku w miejscowości Gryfino w Przedszkolu nr 5 przy ul. Żeromskiego 12. Wyniki badań przedstawiono w sprawozdaniu z badań nr:

- 1175/2026 z dnia 23 października 2026 roku - liczba bakterii grupy coli - 1 NPL/100 ml, E. coli – 0 NPL/100ml.

Natomiast w dniu 28 października 2026 roku dostawca wody przekazał do tut. Inspekcji kolejne sprawozdanie z badań próbek wody pobranych w dniu 21 października 2026 roku w miejscowości Gryfino w Przedszkolu nr 5 przy ul. Żeromskiego 12. Wyniki badań przedstawiono w sprawozdaniu z badań nr 5801/26 z dnia 25 października 2026 roku wykonanym przez laboratorium LabStar Mateusz Olejnik ze Stargardu:

- liczba bakterii grupy coli – 1 NPL/100ml,
- liczba bakterii Escherichia coli – 0 NPL/100ml,
- liczba enterokoków kałowych – 0 jtk/100ml,
- ogólna liczba mikroorganizmów w 22^{0}C – 4 jtk/1 ml.

Następnie w dniu 02 listopada 2026 roku do tut. Inspekcji wpłynęło kolejne pismo od dostawcy wody informujące, iż w ramach realizacji zleceń wykonano oraz są w trakcie realizacji następujące etapy: płukanie sieci wodociągowej, odcięcie i dezynfekcja zbiornika nr 3, wymiana wody i dezynfekcja zbiornika nr 2 hydroforni przy ul. Słowackiego w Gryfinie.

Następnie w dniu 10 listopada 2026 roku do tut. Inspekcji wpłynęło pismo od dostawcy wody, znak: L.dz.:/PWK/DP/0503/2026 przekazujące sprawozdania z badań próbek wody pobranych po przeprowadzonych działaniach naprawczych w dniu 04 listopada 2026 r. w miejscowości Gryfino w Przedszkolu nr 5 przy ul. Żeromskiego 12. Wyniki badań przedstawiono w sprawozdaniu z badań nr 1296/2026 z dnia 09 listopada 2026 roku wykonanym przez Laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie :

- liczba bakterii grupy coli - 0 NPL/100 ml,
- bakterie Escherichia coli – 0 NPL/100 ml,
- ogólna liczba mikroorganizmów w 22^{0}C – 2 jtk/1ml,

oraz w sprawozdaniu z badań nr 6063e/2026 z dnia 06 listopada 2026 roku wykonanym przez Laboratorium LabStar Mateusz Olejnik ze Stargardu: liczba Enterokoków kałowych – 0jtk/100 ml.

Po analizie zgromadzonych dokumentów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie stwierdził, iż woda z wodociągu Gryfino Tywa, gm. Gryfino spełnia wymagania jakości wody zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W dniu 10 listopada 2026 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie wydał stosowny komunikat nr 66, który został przesłany wraz z decyzją do dostawcy wody oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Zgodnie z art. 37 ax ust. 3 pkt. 1 ustawy o PIS właściwy państwowy inspektor sanitarny lub wojskowy inspektor sanitarny właściwego terytorialnie wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej na podstawie sprawozdań z badań jakości wody do spożycia, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody do spożycia lub sprawozdań przekazywanych przez laboratoria, o których mowa w art. 37ag ust. 4, lub sprawozdań dostawców wody lub właścicieli lub zarządców budynków zlecających badania jakości wody do spożycia w laboratoriach wpisanych do ewidencji, o której mowa w art. 37aa ust. 2, stwierdza, w drodze decyzji przydatność wody do spożycia po zakończeniu działań naprawczych realizowanych przez dostawcę wody lub właściciela lub zarządcę budynku. Mając na uwadze wskazane powyżej okoliczności faktyczne należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 § 1 i § 2, i art. 129 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przysługuje stronom odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Równocześnie poucza się stronę o treści art. 127a k.p.a. zgodnie z którym przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał

cyzję. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z niem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, tj. skutkuje brakiem możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie
mgr inż. Wioletta Rożko
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1. Adresat,
2. aa

Do wiadomości:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

KS