

Małgorzata Wiśnińska

19.12.2019 r.

222/1P

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Biuro Obsługi Rady
WPLYNĘŁO
dnia 2019 -12- 19

29578
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
WPLYNĘŁO
23. 12. 2019
Nr 18745 Zal
Podpis B JM

INTERPEŁACJA

Nadejść bief.
23. 12. 2019
Rebat Gupo

Proszę o modernizację skrzynki elektrycznej zabezpieczającej pobór energii elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Sobiemyślu. Aktualnie zabezpieczenie jest wspólne dla świetlicy wiejskiej i przedszkola TPD co powoduje częste awarie i spięcia w instalacji elektrycznej, szczególnie że w okresie zimowym oba pomieszczenia ogrzewane są elektrycznie. Pan elektryk na prośbę Pani Dyrektor GDK zrobił przegląd instalacji i zalecił rozdzielenie zabezpieczeń (skrzynek). Koszt tych działań wyliczył na około 4000 zł.

W związku z tym że z przedszkola TPD korzystają dzieci, ze świetlicy przede wszystkim dzieci i młodzież, a także na fakt przeciekania dachu, proszę o szybkie wykonanie wskazanych wyżej działań w celu poprawienia bezpieczeństwa użytkowników tych pomieszczeń.

M. Wiśnińska