




BZK.0003.8.2025.AW

Gryfino, dn. 14 stycznia 2026 r.



**Pani
Magdalena Pieczyńska
Radna Rady Miejskiej
w Gryfinie**

W odpowiedzi na interpelację nr 240/25, która została przekazana Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino w dniu 22 grudnia 2025 roku uprzejmie informuję, że:

Ad.1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie otrzymało pierwszą informację telefoniczną o nieprawidłowościach związanych z wodą przy ul. Łużyckiej 87 w dniu 2 grudnia 2025 roku około godziny 9.15. Natomiast Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie uzyskało tę informację około godziny 13.17.

Ad.2.

Bezpośrednio po uzyskaniu informacji o wyżej wymienionym zanieczyszczeniu pracownicy Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, po potwierdzeniu zgłoszenia w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o. oraz po uzyskaniu szczegółowych informacji dotyczących ustalonych przyczyn awarii i podjętych działań, powiadomili Zastępcę Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o wystąpieniu awarii sieci wodociągowej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej.

Zastępca Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego polecił niezwłoczne podjęcie działań przez Zarządcę Sieci Wodociągowej – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Straż Miejską w zakresie poinformowania mieszkańców oraz zarządców budynków znajdujących się na obszarze objętym awarią.

W kolejnych dniach Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego pozostawało w bieżącym kontakcie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o., monitorując rozwój sytuacji oraz przebieg działań związanych z usuwaniem awarii i zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom.

Ad.3.

Pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie, niezwłocznie po dotarciu na miejsce zgłoszenia i ustaleniu prawdopodobnej przyczyny nieprawidłowości, tj. około godziny 9.40, podjęli działania polegające na zakręceniu dostawy wody do myjni samochodowej przy ul. Łużyckiej oraz rozpoczęli płukanie sieci wodociągowej. Pierwsze próbki wody zostały pobrane około godziny 14.30.

Ad.4.

Nieprawidłowości stwierdzono po stronie instalacji wewnętrznych obiektów zlokalizowanych przy ul. Łużyckiej 87, w szczególności w obrębie instalacji należącej do znajdującej się tam myjni samochodowej.



Ad.5.

Informuję, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o. jako zarządca sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gryfino działając na mocy uprawnień ustawowych, w związku z zaistniałym zdarzeniem, złożyło do Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, kwalifikowanego na podstawie art. 182 Kodeksu karnego. Zgłoszenie to miało na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia oraz ustalenie ewentualnej odpowiedzialności karnej.

Ad.6.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na dzień dzisiejszy posiada Plan ochrony ujęć wody i oczyszczalni ścieków, który uwzględnia również bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Gryfino.

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA
Tomasz Miler

Edison